

Warszawa, dn. 19.06.2026r.

**Sieć Badawcza Łukasiewicz**  
**Instytut Tele- i Radiotechniczny**  
ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa  
www.itr.lukasiewicz.gov.pl  
Tel/fax.: 22 5907347

## **ZAPYTANIE OFERTOWE nr 052/EI/2026**

**Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę;**

**I. Okresowe przeglądy systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz monitoringu środowiskowego w serwerowni, archiwum IT oraz serwerowni zapasowej - dwa przeglądy w roku 2026.**

### **II. Szczegółowy zakres zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie półrocznych (dwóch w ciągu roku 2026) okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz testów sprawnościowych dla systemów zainstalowanych w serwerowni, archiwum IT oraz w serwerowni zapasowej Zamawiającego w lokalizacji ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa.

- Systemy Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) wraz z systemem wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem oparte o system AGC Master:
  - Kontrola i konserwacja dwóch centrali sterującej stałymi urządzeniami gaśniczymi typ IGNIS 1520M.
  - Kontrola i konserwacja systemu Aparat Gaśniczy AGC Master® (APA-GAS-M) w szafie serwerowej.
  - Sprawdzenie stanu technicznego i technologii wyzwalania dwóch zestawów butli z gazem gaśniczym STILDE SI 300 barów (jednostrefowe na gaz obojętny IG-541), typu SI-541.
  - Testy poprawności działania linii dozorowych, czujek pożarowych oraz przycisków sterowania gaszeniem (START / STOP).
  - Kontrola stanu technicznego elektrozaworów, klap odciążających oraz ciągłości rurociągów rozprowadzających gaz.

- Przegląd elementów wykonawczych automatyki pożarowej zintegrowanych z systemem AGC Master (np. wysyłanie sygnałów do klimatyzacji, kontroli dostępu, systemów nadrzędnych).
- Parametry butli z gazem gaśniczym STILDE SI-541

<b>Liczba butli</b>	<b>Pojemność butli</b>	<b>Całkowita masa</b>
2	80 litrów (200 bar)	360kg
3	80 litrów (300 bar)	540kg

- Systemy monitoringu środowiskowego oparte o rozwiązania HW group Poseidon (dwa systemy):
  - Kontrola jednostek monitorujących monitoring środowiskowego POSEIDON2 4002 rejestrującego stany urządzeń, temperaturę i wilgotność.
  - Weryfikacja poprawności wskazań oraz kalibracja podłączonych czujników (temperatury, wilgotności, zalania, zaniku napięcia).
  - Testy działania modułów alarmowych, powiadomień e-mail/SMS.

### III. Wymagania wobec Wykonawcy

- Certyfikaty F-gazowe: Posiadanie wymaganych prawem uprawnień w zakresie obsługi i serwisowania stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
- Doświadczenie: Udokumentowane doświadczenie w serwisowaniu infrastruktury krytycznej - serwerowni, centrów danych z systemami AGC Master oraz Poseidon (HW group).
- Dokumentacja: Sporządzenie protokołów z przeglądu dla każdego systemu oddzielnie wraz z wpisami do paszportów urządzeń / książek obiektowych zgodnie z wymogami CRO.

### IV. Kody wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

Kod: 71630000-3 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego).



## V. Terminy;

1. **Termin składania ofert:** do 26.06.2026r. godz. 12.00
2. **Termin realizacji zamówienia:**
  - a. **1 przegląd - max. 14 dni od złożenia zamówienia.**
  - b. **2 przegląd – w grudniu 2026.**

## VI. Miejsce oraz godziny wykonania usługi:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele-i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa, w godzinach 9-15.

## VII. Sposób i miejsce składania ofert:

Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: [wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl)

## VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna być przedstawiona na formularzu ofertowym, zamieszczonym razem z zapytaniem ofertowym.
- **Nieprawidłowo przygotowane oferty oraz bez przedstawionych referencji / dokumentacji poświadczających znajomość systemów AGC Systems nie będą rozpatrywane.**

## IX. Kryterium oceny ofert:

1. Cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z usługą)
2. Spełnianie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wyklucza się oferty cząstkowe

## X. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

<https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe>



**XI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.**

**XII. Po sfinalizowaniu transakcji i odbiorze przedmiotu zamówienia na stronie z zapytaniem ofertowym zostanie umieszczone zestawienie ofert.**

**XIII. Dodatkowych informacji udziela:**

Władysław Pawłowski; tel; 22 5907347,

[wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl)

